

OKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

1. Beton C30/37 wodoszczelny W4 (fundamenty, podwaliny) i C25/30 (pozostałe elem.)
2. Stal zbrojeniowa RB500W (A-IIIIN), St0S (A-0)
3. Otuliny: 50mm – elementy stykające się z gruntem,
pozostałe elementy 30mm
4. Stal konstrukcyjna S235
5. Wysokość pali dostosować do głębokości rzeczywistego dna akwenu (wg badań geotechnicznych)