

ZAŁĄCZNIK NR 4

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Bolesławiec, dn. 09.05.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii WP 8a
59-900 Zgorzelec

Sygnatura: TD/OJG/OMD/2018-05-09/
GK.6630.38.2018.2

Dotyczy: Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Odpowiadając na Wasze pismo GK.6630.38.2018.2 w sprawie narady koordynacyjnej w dniu 09-05-2018 r. dotyczącej projektu: Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kunów, obręb 0009, AM-1, dz. nr: 27/2, 28/2, 29/2, 188/2, 189/4, 159/3, 36/2 informuję, że ww. projekt uzgadniam z następującymi uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN i SN należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji i załączyć do niego propozycję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urządzeń może zostać zrealizowana jedynie po zawarciu i wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia.
3. Na istniejące kable nN będące w kolizji poprzecznej z projektowaną siecią należy zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, wychodzące 0,5 m poza projektowany obiekt.
4. Dokładne położenie istniejących linii kablowych nN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
5. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.
6. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Lubań (kontakt Pan Marek Pirowski tel. 75 889 3210) a następnie zgłosić do dokonania odbioru robót zanikowych.
7. Zwracam uwagę na istniejące w obrębie inwestycji, napowietrzne linie nN i SN, których obecność należy uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując bezpieczne metody pracy.
8. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej nN i 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznej SN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć (kontakt jw.). Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY
Michał
Isabella Michalak
Inspektor Wydziału Gendarm i Kartografii

9. O nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Lubiąż, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Do pisma należy załączyć mapę ze wskazanym miejscem do nadzoru (powołać się na datę i numer opinii), oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót.

Sprawę prowadzi: Stanisław Bogaczewicz
tel. +48 75 889 22 22

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Jeleniej Górze
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. dokumentacji

Stanisław Bogaczewicz

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (w całości): 560.611.250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
X: Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY

Michał
Łukasz
Łukasz Wysocki (Kierownik) / R. Wysocki

www.tauron-dystrybucja.pl