

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna  
„SUPLAZ” sp. z o.o.  
ul. Pocztowa 7A  
59-975 Sulików  
KRS 0000248490  
NIP 615-19-43-263

07.05.2018

tel. 075 721 07 22

### WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

9/SUPLAZ/K/KUN/2018

Szanowny Pan  
Piotr Machaj  
Wójt Gminy Zgorzelec

Na podstawie § 22 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 13, poz. 228 z dnia 24 stycznia 2006 roku) oraz w związku z Pana wnioskiem z dnia 25.04.2018 r., zarejestrowanym pod nr 9/SUPLAZ/K/KUN/2018 r., Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o. o. informuje, że sieć kanalizacyjna na działkach nr 27/2, 29/2, 188/2, 189/4, 159/3 i 36/2 w miejscowości Kunów należy projektować na niżej podanych warunkach:

#### Warunki ogólne:

1. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić wykonanie projektu osobie mającej odpowiednie kwalifikacje. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
2. Wpięcie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacyjnej dokonać poprzez szczelne połączenie kielichowe z istniejącą studnią kanalizacyjną zlokalizowaną przy budynku 38. Sieć należy wykonać z rur PVC-U lub PP  $\varnothing$  200 i sztywności obwodowej SN8. Odgałęzienia od projektowanej sieci do granic działek należy wykonać z rur PVC lub PP o średnicy  $\varnothing$  160 i  $\varnothing$  200 i sztywności obwodowej SN8.
3. Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zachowaniem minimalnego spadku 0,5 ‰ (5‰) na głębokości minimum 1,35 m.
4. Po wykonaniu sieci teren utwardzić, zagęścić i uporządkować.
5. Do sieci kanalizacji sanitarnej mogą być wprowadzane tylko ścieki sanitarne z gospodarstwa domowego, (kategorycznie zabronione jest odprowadzanie gnojowicy z hodowli zwierząt).
6. Zabrania się odprowadzania siecią kanalizacyjną wód powierzchniowych, gruntowych (z odwodnienia terenu i ścieków opadowych z powierzchni terenu i dachu) oraz innych substancji ciekłych, mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego (oleje, smary) oraz wrzucania odpadów stałych do kanalizacji sanitarnej.
7. Zapewnia się odbiór ścieków do kolektora sanitarnego PVC  $\varnothing$  200 biegnącego w drodze dz nr 159/3 – Rzędne studni włączeniowej: 200.36 /197.66.
8. Sieć kanalizacyjna powinna prowadzić ścieki najkrótszą trasą z zachowaniem normatywnej odległości od istniejących obiektów i uzbrojenia terenu.
9. Wyżej wymieniony zakres robót należy wykonać we własnym zakresie zgłaszając do tutejszej Spółki „SUPLAZ” zamiar wykonania podłączenia.
10. Pracownicy Spółki „SUPLAZ” przed zasypaniem wykopu dokonają odbioru wykonanej sieci i sporządzają protokół odbioru. Sieć zgłoszona do odbioru po zasypaniu wykopu nie będzie odebrana.

#### Uwagi końcowe

1. Ścieki wprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej winny odpowiadać wymogom określonym w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz obowiązującym Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2. Istniejące zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (szamba) na trasie sieci kanalizacyjnej należy zlikwidować poprzez ich rozebranie konstrukcyjne a przynajmniej zasypanie gruntem.
4. Odgałęzienia od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do granic działek będą wykonywane na koszt inwestora, łącznie z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. Odgałęzienia będą zlokalizowane wyłącznie na terenie działek inwestora.
5. Inwestor wykonując podłączenie kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność za poprawność i zgodność wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi podłączenia i przedstawionym planem sytuacyjnym.
6. Niniejsze warunki są ważne dwa lata od daty wydania.

Z poważaniem

Proces Zarządu  
„SUPLAZ” sp. z o.o.  
*Krzysztof Lipko*

suplaz@sulikow.pl