
































	Gniazdo pochłaniacza montowane 20cm poniżej sufitu		Bednarka FeCu 35x4mm		
	Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, 2 wyki, 16A, 1-f		Punkt kontrolny instalacji uzmięniającej i odgromowej		Miejsce trwałego połączenia elektrycznego uzłomu
	Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, 16A, 1-f	—	Zwód poziomy niski 48mm FeCu		Miejsce trwałego połączenia elektrycznego zwodu.
	Gniazdo podtynkowe, uziemione, 2 wyki, 16A, 1-f		Wypust oświetleniowy sufitowy, hermetyczny		Wypust oświetleniowy sufitowy
	Łącznik świecznikowy		Wypust oświetleniowy ścienny, hermetyczny		Wypust oświetleniowy ścienny, hermetyczny
	Łącznik świecznikowy, podwójny		Kinkiet		Wypust oświetleniowy ścienny, hermetyczny
	Łącznik pojedynczy hermetyczny		Przycisk dzwonekowy.		Kinkiet
	Łącznik podwójny hermetyczny		Wypust elektryczny, 16A, 3-f		Przycisk dzwonekowy.
	Przycisk światła		Dzwonek 230V		Wypust elektryczny, 16A, 3-f
	Łącznik schodowy		Główna szyna uzmięniająca		Dzwonek 230V
	Wypust oświetleniowy sufitowy		Łącznik schodowy		Główna szyna uzmięniająca
					Przycisk głównego wyłącznika prądu

	Biurow Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski Karłowiska 5B 59-307 Raszówka http://www.buprojekt.pl e-mail: buprojekt@post.pl tel.: 76 840 13 19 604 414 730 fax.: 76 744 27 97				
OBIEKT:	Budynek Szkoły				
LOKALIZACJA:	m. Żarska Wś dż nr. 116/12				
TYTUŁ:	Schemat umiejscowienia uzłomu w fundamencie.				
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
inż. Edmund Grobics	11/90/UW	spec. zdat. do proj. inst. elek.	Projektant		14.03.2017
Format: A3	Skala: 1:100	Nr rysunku: IE-05			

		Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski Karłowicka 5B 59-307 Raszkówka http://www.bupprojekt.pl e-mail: bupprojekt@post.pl tel.: 76 840 13 19 / 604 414 730 fax.: 76 744 27 97			
OBJEKT:		Budynek Szkoły			
LOKALIZACJA:		m. Żarska Wśes dz.nr. 116/12			
TYTUŁ:		Schemat umieszczenia uzdromu w fundamencie.			
OPRACOWALI					
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
Inż. Edmund Grobals	11/90/UW	spec. zalec. do proj. inst. wzdor.	Projektant		14.03.2017
Format: A3	Skala: 1:100		Nr rysunku: E-05		