

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Sulików, dnia 27.04.2018 r.

Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna  
„SUPLAZ” sp. z o.o.  
ul. Pocztowa 7A  
59-975 Sulików  
KRS 0000248490  
NIP 615-19-43-263      tel. 075 721 07 22

---

### WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

9/SUPLAZ/W/KUN/2018

Szanowny Pan  
Piotr Machaj  
Wójt Gminy Zgorzelec

Na podstawie § 22 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 13, poz. 228 z dnia 24 stycznia 2006 roku) oraz w związku z Pana wnioskiem z dnia 25.04.2018 r., zarejestrowanym pod nr 9/SUPLAZ/W/KUN/2018, Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o. o. w Sulikowie informuje, że sieć wodociągową na działkach geodezyjnych nr 27/2, 29/2 w Kunowie należy projektować według następujących zasad:

1. Uzyskać zgodę od właściciela działek na przeprowadzenie prac związanych z umieszczeniem w tych działkach sieci wodociągowej.
2. Na wykonanie sieci wodociągowej należy **opracować projekt budowlano-wykonawczy**. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
3. Projekt podlega uzgodnieniu z „SUPLAZ” Sp. z o. o. w Sulikowie.
4. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić „SUPLAZ” Sp. z o. o. na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wykonania wykopów.
5. **Wpięcia projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej należy dokonać w następujący sposób:**
  - na wys. działek 186/30 i 186/31 na działce nr 29/2 do sieci Ø160- za pomocą trójnika z żeliwa sferoidalnego.
- Na włączeniu za miejscem wpięcia zamontować niezależną zasuwę odcinającą z żeliwa sferoidalnego DN80, PN10-16. Na zasuwie zamontować obudowę do zasuw wraz ze skrzynką uliczną i pierścieniem betonowym stabilizującym.
6. **Wpięcia odgałęzień do projektowanej sieci wodociągowej do granic działek należy dokonać opaską przyłączeniową Ø 160/40 (Ø90/40 lub nawiertką Ø 160/40 (Ø90/40).**
  - Na włączeniu zamontować niezależną zasuwę odcinającą DN32. Na zasuwie zamontować obudowę do zasuw wraz z skrzynką uliczną.
7. Wykop do sieci w miejscu wpięcia wykonać ręcznie w celu wyeliminowania zagrożenia uszkodzenia sieci zasilającej.
8. Sieć wodociągową poprowadzić rurą PEHD Ø 90 PN 10-16 od istniejącej sieci wodociągowej jezdnią drogi na terenie w/w działek i zakończyć hydrantem.
9. Na sieci wodociągowej należy zamontować hydranty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Przewód wodociągowy położyć w wykopie poniżej głębokości przemarzania tj. 1,40 m, zachowując spadek 1- 2% w kierunku włączenia.
11. Rury PEHD Ø 90, Ø 40, układać na podsypce piaskowej o grubości 10-20 cm a następnie obsypać warstwą piasku na wysokość 20 cm.
12. Wykonawca sieci wodociągowej powinien posiadać odpowiednie uprawnienia w zakresie instalacji sieci wodociągowej oraz udzielić na wykonaną sieć gwarancji na okres minimum trzech lat.
13. Ułożenie i zasypanie rury, jak również wpięcie do sieci powinno się odbyć przy udziale pracownika Spółki „SUPLAZ” w Sulikowie.
14. Trasę sieci oznaczać folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z metalową taśmą

w odległości ok. 30 - 40 cm nad wodociągiem.

15. Sieć zgłoszona do odbioru po zasypaniu wykopu nie będzie odebrana.
16. Instalacja wodomierza zostanie wykonana przez „SUPLAZ” Sp. z o. o. w Sulikowie.
17. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia będzie wynosić ok. 0,27 MPa.
18. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur z polietylenu PEHD ø 90 PN10-16 oraz zasuwę klinowej DN80 z miękkim uszczelnieniem, rur z polietylenu Ø40 PE 100 SDR 11; PN16 oraz zasuwę klinowej DN32 z miękkim uszczelnieniem.  
Materiały do wykonania sieci powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
19. Po wybudowaniu sieci należy zgłosić je do odbioru przedkładając następujące dokumenty:
  - 1) inwentaryzację geodezyjną z naniesioną siecią,
  - 2) protokół próby szczelności i odbioru wykonany przez osobę uprawnioną.
20. Po wybudowaniu i odebraniu sieci zostanie zawarta umowa, która określi odpowiedzialność za sieć oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny.
21. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat lub zmiany stanu prawnego i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Przedsiębiorstwa.

Proces Zarządu  
„SUPLAZ” sp. z o.o.  
Krzysztof Lipko

Miejszysminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna  
„SUPLAZ” sp. z o.o.  
59-975 Sulików, ul. Pocztowa 7a  
tel./fax 075-72-10-722  
NIP 615-19-43-263, REGON 020227142

Miejszysminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna „SUPLAZ” Sp. z o. o. ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików  
Tel./fax. 0-75 7210722; NIP 615-19-43-263; REGON 020227142; KRS 0000248490;  
Kapitał zakładowy 8 758 000,00; e-mail: [suplaz@sulikow.pl](mailto:suplaz@sulikow.pl) ; [www.suplaz-jrp.home.pl](http://www.suplaz-jrp.home.pl)