

UWAGI INSTALACYJNO–MONTAŻOWE

1. Komorę startową przecisku należy wykonać w sposób umożliwiający łaczenie rur stalowych w długościach montażowych producenta.
2. Rury przeciskowe przed wprowadzeniem do gruntu ułożyć w komorze startowej z projektowanym spadkiem podłużnym.
2. Wszelkie zmiany dotyczące parametrów projektowanego przecisku pneumatycznego należy uzgodnić z projektantem.

PRODOMAR
P.P.H.U. MAREK KIERON
UL. ADAMA MICKIEWICZA 39
59-900 ZGORZELEC, POLSKA
NIP PL 612-159-04-19
REGON 020111001
prodomar@o2.pl

INWESTOR:
GMINA ZGORZELEC
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 70
59-900 ZGORZELEC

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I KANALIZACJA SANITARNA
DZ NR: 657/3, 657/4, 422, AM 1, OBRĘB 0022
DZ NR: 420, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 417/8, AM 2, OBRĘB 0022,
TERYT 022807_2
ŻARSKA WIEŚ, POCZTA 59-900 ZGORZELEC

STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
ELEMENT OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:
SPOSÓB WYKONANIA PRZEJŚCIA KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM POD JEZDNIĄ

OPRACOWAŁ(A) - BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:
MGR INŻ. MAREK KIERON
DOZÓR BUDOWLANY, nr upr. 2001/DOŚ/08 specjalność inst. elektr. i elektroenerget. bez ogran.

SPRAWDZIŁ(A) - BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (OKRES SPRAWOZDAWCZY):
MGR INŻ. ADAM SZEWCZYK
DOZÓR BUDOWLANY, nr upr. 0001/DOŚ/11 specjalność inst. elektr. i elektroenerget. bez ogran.

SKALA: -
FORMAT RYSUNKU: A3
NR RYSUNKU: 5/TW/E
BRANŻA: INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA: 26-04-2022