PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJNE BETONOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ

S01 fi1200mm



S02 fi1200mm



S03 fi1200mm



S04 fi1200mm



S05 fi1200mm



S06 fi1200mm



S09 fi1200mm



Sw1 fi1200mm



S13 fi1200mm



Sw2 fi1200mm



KZ fi1200mm



UWAGI INSTALACYJNO-MONTAŻOWE (STUDNIE BETONOWE):

1. Należy zachować projektowane kąty wlotów i wylotów projektowanych rur kanałowych zgodnie z powyższym rozwiązaniem.
2. Kręgi denne powinny mieć fabrycznie wbudowane przejścia szczelne dla danego typu rur.
3. Łączenie kręgów nadbudowy na uszczelkę elastomerową - zgodnie z wytycznymi producenta studni.
4. Montaż studni wykonać zgodnie z zaleceniami producenta zwłaszcza w zakresie łączenia poszczególnych elementów betonowych.
5. Poszczególne przejścia szczelne wbudować fabrycznie na projektowanych rzędnych przyłączy kanalizacyjnych i rurociągów połączeniowych.
6. W projektowanej studni betonowej KZ wbudować klapę zwrotną zabezpieczającą przed przepływem zwrotnym. Zamontować klapę z PE/HD np. firmy Splastic typ KNR200 lub innego producenta o porównywalnej lub lepszej jakości. Zamówienie na studnię, w której przewiduje się montaż klapy zwrotnej należy zrealizować z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych klapy, w szczególności należy uwzględnić konieczność swobodnej pracy elementu zamykającego.

PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJNE INSPEKCYJNE (KONTROLNE) NA KANALIZACJI SANITARNEJ

S07 fi425PP



S08 fi425PP



S12 fi425PP



S11 fi425PP



S10 fi425PP



UWAGI INSTALACYJNO-MONTAŻOWE (STUDNIE INSPEKCYJNE):

1. Połączenie projektowanych przyłączy kanalizacyjnych z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną należy wykonać po uprzednim dokładnym ustaleniu rzeczywistych rzędnych wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.
2. Po ustaleniu rzędnych rzeczywistych oraz na podstawie projektowanych rzędnych dna studzienek inspekcyjnych wykonać włączenie istniejących przyłączy kanalizacyjnych do projektowanych studzienek kanalizacyjnych z wykorzystaniem połączenia na wkładkę "in situ".
3. Dla projektowanych studzienek inspekcyjnych S12, S11 i S10 zastosować kinetę połączeniową typ III (dopływ lewy), natomiast dla studzienek inspekcyjnych: S07 i S08 zastosować kinetę połączeniową typ IV (dopływ prawy), korekty kątów do połączenia z istniejącymi odcinkami przyłączy kanalizacyjnych wykonać przy pomocy dostępnych na rynku instalacyjnym kształtek połączeniowych.
4. Połączenie projektowanych przyłączy kanalizacyjnych z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną wykonać za pomocą istniejących - ogólnie dostępnych na rynku instalacyjnym kształtek połączeniowych z uwzględnieniem rodzaju i średnicy materiału z którego jest wykonana wewnętrzna instalacja kanalizacyjna.
5. Wszelkie sytuacje sporne dotyczące sposobu włączenia istniejących odcinków instalacji kanalizacyjnych do odcinków projektowanych należy uzgodnić z projektantem przed dokonaniem tego połączenia, w szczególności gdy zaistnieje znacząca rozbieżność pomiędzy rozwiązaniem projektowym a stanem rzeczywistym.

PRODOMAR
INŻ.MARIUSZ SMRECZYŃSKI
UL.ARMII KRAJOWEJ 30
59-800 LUBAŃ, POLSKA
NIP PL 613-130-34-10
REGON 020119961
prodomar@tlen.pl
tel. 0048/75/649 51 92
tel/fax 0048/75/649 51 93
tel. kom. +48 512 304 679

COPYRIGHT © PRODOMAR

INWESTOR:
GMINA ZGORZELEC
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 70
59-900 ZGORZELEC

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I KANALIZACJA SANITARNA
DZ.NR: 85/3, 85/4, 422, AM 1, OBRĘB 0022 ŻARSKA WIEŚ
DZ.NR: 420, 477/3, 477/4, 477/5, 477/6, 477/9, AM 2, OBRĘB 0022 ŻARSKA WIEŚ, TERYT 022507_2
ŻARSKA WIEŚ, POCZTA 59-900 ZGORZELEC

BRANŻA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
CZĘŚĆ OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:
UKŁAD WLOTÓW I WYLOTÓW NA PROJEKTOWANYCH STUDNIACH KANALIZACYJNYCH

PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA INSTALACYJNA SANITARNA:
MGR INŻ. JANUSZ GŁUSZEK
DOIIB DOŚ/BT/1921, nr upr. 251/88, 233/92, 253/94 w J.G. specjalność inż-sanit bez ogran.
MGR INŻ. ANDRZEJ BURDYNOWSKI (26-04-2022)
DOIIB DOŚ/BS/036/01 nr upr.: 251/93,261/94 w Jeleniej Górze specjalność inst.-sanit. bez ograniczeń
RYSOWAŁ:
MGR INŻ. MARIUSZ SMRECZYŃSKI
ZAE IV kwal. 1011

SKALA:
SCHEMAT
FORMAT RYSUNKU:
A1
NR RYSUNKU:
15/TW/S
BRANŻA:
INSTALACYJNA SANITARNA
DATA OPRACOWANIA:
26-04-2022