

ID.271.2.2019

**Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2389D relacji Łagów - Pokrzywnik w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”**

**WYJAŚNIENIE NR 1  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących średnic i ilości przepustów pomiędzy przedmiarem, opisem technicznym a rysunkami (wg opisu technicznego na przedmiotowym odcinku należy wbudować przepusty o śr. 500, 600 i 1000 mm, natomiast wg przedmiaru i rysunków przepusty o średnicy 400 i 500 mm). Ponadto prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznej o brakujące, tj. dotyczące robót przygotowawczych, robót ziemnych, geosyntetyków.

**Odpowiedź nr 1**

Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:

1. Przepust w km 2+427,66 z rur PEHD śr. 600 mm; L-10.0 m; umocnienie wlotu i wylotu kostka kamienną 10x10 cm.
2. Przepust w km 2+691,19 z rur PEHD śr. 500 mm; L-9.0 m; umocnienie wlotu i wylotu prefabrykatem typ „A”.
3. Przepust w km 2+867,70 z rur PEHD śr. 600 mm; L-8.0 m; umocnienie wlotu i wylotu prefabrykatem typ „A”.
4. Wylot w km 2+892,50 z rur PVC śr. 500 mm; L-2.0 m; wylot kolektora deszczowego.

Zamawiający w dniu dzisiejszym uzupełnił brakujące specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

**Pytanie nr 2**

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wysokości wsporników kątowych typu „L” do wykonania muru oporowego, gdyż w dokumentacji technicznej nie podano takich wymiarów.

## Odpowiedź nr 2

Wysokość wsporników kątowych typu „L” to 1,40 m.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu. Informuję, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem  
Wójt Gminy Zgorzelec  
Piotr Machaj

*Sprawę prowadzi:*

*Rafał Nowacki*

*tel. 757 721 448*

*fax. 757 756 564*

*pok. 9a*



5 . 7 1 4 . 2 0 6 9 2