



**POLSKI
ŁĄD**



Zgorzelec, dnia 03 kwietnia 2023r.

**Zamawiający:
GMINA ZGORZELEC
KOŚCIUSZKI 70
59-900 ZGORZELEC**

**WYJAŚNIENIA Nr 5
NA PYTANIE NR 6 DO TREŚCI SWZ**

W związku ze złożonym, w dniu 31.03.2023r. zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec, w ramach inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów Gminy Zgorzelec”, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga”,

Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje treść przedmiotowego pytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:

Pytania Wykonawcy z dnia 31.03.2023r.

Dzień dobry, próbujemy znaleźć informację odnośnie ogrodzenia. Jedyne co udało się znaleźć to opis w przedmiarach: “z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach” oraz na zestawieniu w specyfikacji. Przystudiowaliśmy resztę załączników, nigdzie nie pojawiły się wytyczne odnośnie ogrodzenia. Gdzie możemy znaleźć takie informacje? jeśli nie ma informacji na stronie; to czy mogą Państwo doprecyzować temat ogrodzenia:

-opis/specyfikacja siatki (średnica drutu, malowanie, ramka itp.) i czy dla każdego miejsca parametry będą takie same?

-jakie są oczekiwania względem gwarancji na ten element?

*-jaki jest rozmiar ogrodzenia? wkradła się nieścisłość w opisie ogrodzenia w “Przedmiarach” wpisane jest 250 metrów siatki w Specyfikacji jest 250szt. Z informacji z pomiarów wynika, że długość płotu będzie około 3m (na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach)***Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie:**

Odpowiedź Zamawiającego na zadane pytanie:

Zamawiający nie precyzuje dokładnie sposobu ogrodzenia części instalacji fotowoltaicznych. Ogrodzenie wysokości 120-125 cm panelowe lub z siatki plecionej powlekanej łącznej długości 250m – parametry identyczne dla wszystkich lokalizacji. Dokładne długości można odczytać z rys. E-01 poszczególnych obiektów. Gwarancja jak dla całego zadania.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Wójt Gminy Zgorzelec
/-/
Piotr Machaj

Opracowanie: Komisja przetargowa

Otrzymują:

1. Strona postępowania, pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/740036>
2. a/a