

WO.271.2.2022

Zgorzelec, dnia 10 maja 2022r.

Zamawiający:

GMINA ZGORZELEC
KOŚCIUSZKI 70
59-900 ZGORZELEC

Wykonawcy(uczestnicy postępowania/zainteresowani)

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Dotyczy: Przebudowy boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą sportową w miejscowości Jerzmanki w ramach projektu Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego etap V

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Nr postępowania: WO.271.2.2022

Działając na podstawie art. 284 ust 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający bez ujawniania źródeł zapytania, przekazuje treść zapytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami o poniższej treści:

Pytania Wykonawcy:

1.

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

2.

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

3.

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

4.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

5.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

6.

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót.

9. Proszę o potwierdzenie, że termin zakończenia inwestycji to termin zgłoszenia do odbioru końcowego.

10. Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

11. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU boisk i bieżni i placu rekreacyjnego ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź Zamawiającego na postawione pytania:

Ad 1

Informacja o kwocie planowanej na wykonanie przedmiotowego zadania umieszczona jest w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 dla Gminy Zgorzelec, dostępna na platformie <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> oraz na stronie internetowej Zamawiającego, pod linkiem: <https://bip.gmina.zgorzelec.pl/>

Ad 2

Wszystkie materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie.

Ad 3.

Wszelkie sieci naniesione są na mapie PZT załączonej do dokumentacji projektowej.

Ad 4.

Dokumentacja jest kompletna pod względem celu jakiemu ma służyć.

Ad 5.

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami.

Ad 6.

Całość prac objętych zamówieniem jest szczegółowo opisana w dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz przedmiarze robót.

Ad 9.

Zamawiający potwierdza, że termin zakończenia inwestycji to termin zgłoszenia do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów zgodnie z zapisami par. 9 projektu umowy

Ad 10.

Zamawiający nie dopuszcza tego rodzaju zapłaty wynagrodzenia.

Ad 11.

Kolor nawierzchni PU boisk, bieżni i placu rekreacyjnego ma być zgodna z dokumentacją projektową.

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o określenie rodzaju systemu, którego wymaga Zamawiający czy ma to być system dwuwarstwowy czy natrysk

Odpowiedź Zamawiającego na postawione pytanie:

Szczegółowy opis wykonania nawierzchni opisano w projekcie architektoniczno-budowlanym - wykonawczym stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

Działając na podstawie art. 284 ust 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych z treścią odpowiedzi i zostaje wyznaczony na dzień 13.05.2022r. do godz. 10:00.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

1) Zapis Rozdziału XVII ust. 1 SWZ (Termin związania ofertą), otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.06.2022 r.

2) Zapis Rozdziału XVIII ust. 1 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie tj. do dnia 13.05.2022r. do godziny 10:00, za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/> pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec>

https://platformazakupowa.pl/pn/qmina_zgorzelec

3) Zapis Rozdziału XVIII ust. 8 ((Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2022 r. o godz. 10:10 za pośrednictwem Platformy.

Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez zmian.