



**OBSZAR KONSTRUKCJI DACHU I ŚCIAN ABSYDY
ZNISZCZONY PRZEZ WODĘ DESZCZOWĄ
WYMAGAJĄCY WYMIANY WSZYSTKICH
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU
PRZEGNITYCH I ELEMENTÓW POWIĄZANYCH
Z NIM KONSTRUKCYJNIE. DECYZJĘ, KTÓRE
ELEMENTY NALEŻY WYMIENIĆ BĘDZIE MOŻNA PODJĄĆ
DOPIERO PO CAŁKOWITYM ODŚLONIĘCIU
WIEŻY I STROPU DREWNIANEGO**

dachówka ceramiczna karpiówka
łaty
kontłaty
folia wiatroszczelna
krokwie

dachówka ceramiczna	karpiówka
łaty	
kontłaty	
folia wiatroszczelna	
krokwie	

tynek cementowo-wapienny
ściana murowana gr. 80cm*
tynek cementowo-wapienny

deski drewniane	
legary drewniane	
sklepienie kolebkowe/zasyпка	
tynek cementowo - wapienny	

płytki cementowe
podłoga na gruncie*

deski drewniane
legary drewniane
sklepienie kolebkowe/zasyпка
tynk cementowo - wapienny

WIDOCZNY BRAK ORAZ ZNISZCZENIE WSPORNIKÓW POD BELKI STROPU
SPOWODOWANE BRAKIEM FRAGMENTU BELEK STROPOWYCH
ORAZ NACISKIEM INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DACHU

tynek cementowo-wapienny	
ściana murowana gr. 80cm*	
tynek cementowo-wapienny	

deski drewniane
strop – belki drewniane 25cm/pods
słupy pułap*
podsufitka*
tynk*

terakota
wylewka cementowa*
strop kleina lekki*
tynk cementowo – wapienny

deski drewniane		
wylewka cementowa*		
strop kleina lekki*		
tynek cementowo - wapienny		

tynek cementowo-wapienny	
ściana murowana gr.115cm*	
tynek cementowo-wapienny	

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH		KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI Karłowicza 5B; 59-307 Raszków	
	http://www.buprojekt.pl e-mail: buprojekt@post.pl		tel.: 76 840 13 19 / 604 414 730 fax.: 76 744 27 97	

OBJĘTOŚĆ:	Remont i przebudowa kaplicy pałacowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską
LOKALIZACJA:	Kunów 49 gm. Zgorzelec, dz.nr 189/4
TYTUŁ:	Przechrój B-B - inwentaryzacja

OPRACOWAŁ	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Data
	mgr inż. arch. Marek Soszynski	30/84/Lw	spec. architekt	projektant	20.09.2012
	mgr inż. arch. Małgorzata Szczerbińska		spec. architekt	asyst. projektanta	20.09.2012
	mgr inż. arch. Dorota Zieniuk	114/DSOKK/2017	spec. architekt	sprawdzający	20.09.2012
Format: A2		Skala: 1:100	Nr rysunku JGZ 03 03 02 11		