

PROGRAM OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ  
NA LATA 2025–2026

**WO.271.13.2025**

„Adaptacja budynku gospodarczego na magazyn obrony cywilnej w m. Jędrzychowice 78, dz. nr 342/5, 619/1, 601/1; gmina Zgorzelec, jednostka ewidencyjna Zgorzelec 022507\_2, obręb 0004, Jędrzychowice

Zgorzelec, dnia 30.10.2025r.

Zamawiający:  
GMINA ZGORZELEC  
KOŚCIUSZKI 70  
59-900 ZGORZELEC

Strona postępowania / Wykonawcy

### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ (2)

W związku ze złożonymi, w dniu 29.10.2025r. pytaniami Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – nr ref. WO.271.13.2025, Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:

#### Pytania Wykonawcy

1. W dokumentacji, która została załączona do przetargu znajduje się instalacja fotowoltaiczna i odgromowa na dachu budynku gospodarczego. Czy instalacja fotowoltaiczna i odgromowa ma być uwzględniona w cenie zamówienia podstawowego czy w prawie opcji? Jeśli w prawie opcji to proszę wskazać w której pozycji.

**Odp. Instalacje elektryczne łącznie z fotowoltaiką oraz odgromem są przewidziane w opcji pod nazwą Instalacja c.o. elektryczna.**

2. Czy dachówka na budynku gospodarczym ma być położona w koronkę czy w łuskę? W dokumentacji są rozbieżne informacje.

**Odp. Dachówka na budynku gospodarczym ma być położona w łuskę.**

3. Czy podczas wymiany pokrycia ma być uwzględnione pełne deskowanie?

**Odp. Nie**

4. Czy więźba dachowa ma być w całości wymieniona na nową – zgodnie z dokumentacją, czy tylko elementy zniszczone i przegnite?

**Odp. Zakładamy do 10% wymiany na nową.**

5. Proszę o wskazanie, które prace dotyczące zagospodarowania terenu wchodzą w zakres elektryczny? Czy tylko podłączenie budynku gospodarczego do rozdzielni zasilającej znajdującej się w budynku świetlicy?

**Odp. Instalacja elektryczna od przyłącza poprzez złącze na budynku świetlicy do budynku gospodarczego.**

6. Proszę o podanie średnic rynien i rur spustowych. W przedmiarze są podane rynny i rury spustowe 10cm. Proszę o informację, czy jest to prawidłowy zapis, czy wkradła się pomyłka??

**Odp. Rury spustowe 110mm, rynna 150mm.**

7. Proszę o potwierdzenie informacji, iż na terenie przy budynku gospodarczym w materiałach przeznaczonych do utylizacji znajdują się płyty azbestowo -cementowe (eternit). Proszę o podanie orientacyjnej ilości do utylizacji.

**Odp. ok. 1m3.**

8. Proszę ze względu na duży zakres ofertowania oraz czas świąteczny o przedłużenie terminu składania ofert do 07.11.2025r.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.**

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

Otrzymują:

1. Strona postępowania, Wykonawcy, pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1197647>

2. a/a