

**WO.271.1.2026**

„Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec – etap I – Osiek Łużycki” w ramach Priorytetu 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategie ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

**Zgorzelec, dnia 03.03.2026r.**

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ - Nr 2 (pytanie nr 2)**

W związku ze złożonym, w dniu 27.02.2026r. zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – nr ref. WO.271.1.2026, Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:

### **Treść Pytania Nr 2 Wykonawcy**

Czy zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw wykonane z stali ocynkowanej i malowanej proszkowo ? Zmiana ta wynika z różnych rozwiązań technologicznych dostawców, a takie rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń. Dodatkowo urządzenia wykonane ze stali są bardziej trwałe i lepsze pod względem estetycznym w późniejszych latach.

### **Treść Wyjaśnień Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza** zastosowanie urządzeń na placu zabaw wykonanych ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, z zastrzeżeniem, że elementy te będą ocynkowane całościowo - od zewnętrznej i wewnętrznej strony, z zachowaniem wymaganych standardów bezpieczeństwa (zaśleпки, nakładki, brak ostrych krawędzi itp.)

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

Otrzymują:

1. Strona postępowania, Wykonawcy, pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1266915>

2. a/a