

WO.271.1.2026

„Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Zgorzelec – etap I – Osiek Łużycki” w ramach Priorytetu 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska” Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny – strategie ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Zgorzelec, dnia 06.03.2026r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ - Nr 4 (do pytania nr 4, 5)

W związku ze złożonymi w dniu 05.03.2026r. pytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – nr ref. WO.271.1.2026, Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przekazuje ich treść, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:

Treść Pytania Nr 4

Czy zamawiający dopuści na bieżnie natrysk o porównywalnych parametrach

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² (MPa) 1,1

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % 75

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym (23°C), % 36

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm 1,7

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g 0,6

Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy 4

(stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996)

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

nawierzchnia sucha 85

nawierzchnia mokra 59

Zamawiający wymaga parametrów nienormatywnych nie ujętych w normie PN EN 14877 to jest wytrzymałość na rozdzieranie i współczynnik tarcia kinetycznego

Treść Wyjaśnień Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni natryskowej.

W przedmiotowym zamówieniu należy zastosować nawierzchnie poliuretanową, elastyczną - zgodną z normą PN EN/14877:2014, w systemie dwuwarstwowym 8+8 (SBR+EPDM).

Treść pytania Nr 5

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącymi wykonania nawierzchni syntetycznej bieżni, zwracamy się z wnioskiem o dokonanie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych parametrów technicznych oraz dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej.

Po analizie dokumentacji projektowej oraz zapisów SWZ stwierdzamy, iż część wskazanych wymagań ma charakter nadmiernie zawężający konkurencję oraz zawiera nieaktualne lub nieadekwatne odniesienia do dokumentów branżowych, co w konsekwencji może prowadzić do ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców i producentów systemów nawierzchni sportowych.

1. Wymóg nieaktualnych dokumentów

Zamawiający wskazuje m.in. obowiązek przedłożenia:

- aktualnej Aprobaty lub Rekomendacji Technicznej ITB,
- aktualnego certyfikatu IAAF dla oferowanej nawierzchni.

Wskazujemy, iż:

1. Rekomendacje techniczne ITB nie stanowią obecnie podstawowego dokumentu odniesienia dla nawierzchni poliuretanowych stosowanych na obiektach sportowych. Właściwości użytkowe systemów nawierzchni syntetycznych potwierdzone są przede wszystkim poprzez badania zgodności z normą **PN-EN 14877:2014 – Nawierzchnie syntetyczne dla zewnętrznych obiektów sportowych**, która stanowi aktualny europejski dokument odniesienia dla tego typu systemów.
2. Organizacja **IAAF** od 2019 r. funkcjonuje pod nazwą **World Athletics**, a stosowane obecnie certyfikaty wydawane są przez tę organizację. Wymaganie certyfikatu IAAF stanowi zatem odniesienie do dokumentu nieaktualnego.
3. Certyfikat **World Athletics** dotyczy przede wszystkim pełnowymiarowych stadionów lekkoatletycznych przeznaczonych do organizacji zawodów sportowych i nie jest wymagany dla obiektów szkolnych, treningowych lub wielofunkcyjnych.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako równoważnych dokumentów potwierdzających jakość systemu nawierzchni m.in.:

- aktualnych badań potwierdzających zgodność systemu z normą **PN-EN 14877:2014**,
- deklaracji właściwości użytkowych producenta,
- kart technicznych systemu nawierzchni.

4. Zasady uczciwej konkurencji

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:

- **art. 16 PZP** – zamawiający przygotowuje i prowadzi postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców,
- **art. 99 ust. 4 PZP** – opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji.

W naszej ocenie obecny opis parametrów technicznych nawierzchni jest krzywdzący dla producentów oferujących nawierzchnie zgodne z aktualną normą EN 14877 oraz posiadających certyfikat World Athletics ale nie mieszczą się w skrajnie opisanych parametrach oraz prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji poprzez preferowanie określonego systemu nawierzchni.

5. Wniosek

W związku z powyższym wnosimy o:

1. dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych spełniających wymagania normy **PN-EN 14877:2014**,
2. dopuszczenie rozwiązań równoważnych w zakresie parametrów technicznych mieszczących się w zakresach określonych przez normy branżowe i wytyczne World Athletics,
3. zmianę zapisów SWZ poprzez odejście od zawężonych parametrów minimalnych oraz dopuszczenie rozwiązań technologicznych równoważnych.

Wprowadzenie powyższych zmian umożliwi zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz zwiększy liczbę potencjalnych wykonawców zdolnych do realizacji przedmiotowego zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej jakości nawierzchni sportowej. Liczymy na przychylnie rozpatrzenie niniejszego wniosku oraz dokonanie stosownej modyfikacji dokumentacji postępowania

Treść Wyjaśnień Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia i doprecyzowuje zakres wymaganych dokumentów /badań/atestów dla nawierzchni.

Zastosowana nawierzchnia musi posiadać:

- badania potwierdzające zgodność z PN EN 14877:2014.
- atest PZH.
- karta techniczna potwierdzona przez producenta
- autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta
- badania WWA
- badania migracji określonych pierwiastków PN EN 71-3:2019
- badania na mrozoodporność

Zamawiający nadto podtrzymuje stanowisko z poprzednich wyjaśnień - nawierzchnia ma być wykonana w systemie dwuwarstwowym 8mm + 8mm (SBR +EPDM).

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

1. Strona postępowania, Wykonawcy, pod linkiem:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1266915>
2. a/a