



„Modernizacja lodowiska krytego w Łagowie” w ramach Programu  
budowy lodowisk 2025 Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zgorzelec, dnia 27.05.2026r.

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ**

### **- Nr 2 (pytanie nr 3, 4, 5)**

W związku ze złożonym, w dniu 25.05.2026r – 26.05.2026r. pytaniami Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – nr ref. WO.271.4.2026, Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:

#### **Treść Pytania (3) Wykonawcy z dnia 25.05.2026**

1. Wyjaśnienie SWZ : „Poszycie hali materiału PVC – podwójne ze świetlikami oraz roletami bocznymi po obu stron hali otwieranymi/zamykanymi automatyczne” podwójne oznacza pneumatyczne?
2. Wyjaśnienie czy materiał poszycia hali ma być nie palny?
3. Podanie parametrów nawierzchni demontowalnej z polipropylenowej z certyfikatem FIBA oraz nawierzchni gumowej:tj. grubość, kolor, czy mają być antypoślizgowe, nieprzepuszczalne dla wody, przystosowane do użytkowania w butach z kolcami/łyżwami itp.:
4. Wyjaśnienie czy w zakresie prac jest demontaż i montaż istniejących rolet?

#### **Treść Wyjaśnień Zamawiającego:**

##### **Ad. 1**

Zamawiający **rezygnuje z montażu świetlików.**

Materiał membranowy (plandekowy) winien być wykonany z siatki z włókna poliestrowego, obustronnie powleczony elastycznym materiałem PVC. Poszycie hali winno być z materiału typu translucjent, przepuszczającego światło dzienne. Zamawiający wymaga podwójnego poszycia (poduszka powietrzna) zwiększające izolacyjność cieplną hali sportowej nie narzuca natomiast sposobu wykonania podwójnego poszycia.

**Ad.2** – Materiał ma spełniać normy obowiązujące w zakresie poszycia hal sportowych.

##### **Ad. 3**

- Grubość– Zamawiający nie narzuca grubości nawierzchni z zastrzeżeniem, że jej konstrukcja będzie ażurowa (otwarta siatka),
- kolor: nawierzchnia boisk dwukolorowa; ciemno zielony/ceglasty,
- nawierzchnia przeznaczona do kortów tenisowych i boisk wielofunkcyjnych, przepuszczalna wodę,
- amortyzacja pionowa i pozioma odporna na warunki atmosferyczne,
- przystosowane do użytkowania w butach z kolcami/ łyżwami itp. – **NIE**,
- nawierzchnia demontowana na okres użytkowania lodowiska.

**Ad. 4** – istniejące rolety są elementem składowym istniejącego poszycia więc wchodzi w zakres demontażu. W obiekcie mają być zamontowane nowe rolety z napędem.

### **Treść Pytania (4) Wykonawcy z dnia 26.05.2026**

Zamawiający wymaga aby nawierzchnia modułowa z polipropylenu miała certyfikat FIBA oraz był to konkretnie produkt COURTY.

Jako potencjalny wykonawca chcemy zaznaczyć, że certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych nie są dokumentem odniesienia do konkretnych badań technicznych, wymóg posiadania tych certyfikatów ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców produktów równoważnych. Jest to element ograniczania konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wskazane przez Zamawiającego certyfikaty nie są dokumentami potwierdzającymi wymaganą jakość nawierzchni, ponieważ nie odnoszą się do jakichkolwiek parametrów technicznych, czy norm- są dokumentem mówiącym, że producent nawierzchni jest partnerem technicznym danej organizacji. Posiadanie certyfikatów jest dobrowolne i odnosi się tylko do współpracy pomiędzy producentami nawierzchni sportowych a daną organizacją sportową. Posiadanie statusu partnera danej organizacji nie jest związane z parametrami jakościowymi oferowanych nawierzchni, ponieważ wszystkie nawierzchnie sportowe są weryfikowane pod względem parametrów technicznych w zakresie zgodności z normą PN-EN 14877:2014. Podkreślić więc należy, że jest to deklaracja lobbingsowa, a nie certyfikat normalizacyjny, dlatego też nie może być on wymagany przez Zamawiającego. Zamieszczenie konkretnego, jednoznacznego opisu certyfikatów międzynarodowych federacji nawierzchni, jest bezzasadnym ograniczeniem, wprost prowadzącym do złamania zapisów Ustawy PZP. Zaznaczyć należy, iż wielokrotnie w opiniach prawnych i wyrokach KIO wskazywano, iż zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców jest naruszeniem przepisów ustawy.

Dlatego wnosimy o usunięcie tego zapisu i tym samym dopuszczeniem innych nawierzchni polipropylenowych, które posiadają raporty badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014.

### **Treść Wyjaśnień Zamawiającego:**

Zamawiający **rezygnuje z wymogu** aby nawierzchnia modułowa z polipropylenu miała certyfikat FIBA na rzecz zgodności parametrów technicznych z normą PN-EN 14877:2014. Badania techniczne nawierzchni potwierdzające spełnienie norm muszą być wykonane przez certyfikowane laboratoria według EN ISO/IEC 17025 „lub równoważnego” europejskiego certyfikatu.

### **Treść Pytania (5) Wykonawcy z dnia 26.05.2026**

1. Podanie grubości poszycia hali czy ma to być materiał o grubości 900g/m<sup>2</sup> czy 680/650 g/m<sup>2</sup>?

2. Wyjaśnienie do jakich sportów ma służyć nawierzchnia demontowalna polipropylenowa z certyfikatem FIBA w okresie letnim? Nawierzchnia polipropylenowa nie będzie zamrażana, a będzie demontowana na zimę przed mrożeniem lodowiska?
3. Wyjaśnienie czy nawierzchnia demontowalnej gumowej ma to być mata z rolki, czy też puzzle? Jakie ma być przeznaczenie tej nawierzchni?

### **Treść Wyjaśnień Zamawiającego:**

Ad. 1 Zamawiający nie określa grubości poszycia a jedynie jej wytrzymałość zgodnie z załączoną dokumentacją „Projekt-Lodowiska-Tom-2B-Zadaszenie-lodowiska”.

Ad. 2 Nawierzchnia przeznaczona do kortów tenisowych i boisk wielofunkcyjnych, nawierzchnia będzie demontowana w okresie zimowym i przechowywana w temperaturach dodatnich.

Ad. 3 Nawierzchnia demontowana gumowa ma zabezpieczać podbudowę hali a jednocześnie łączyć w okresie użytkowania lodowiska.

Zamawiający dopuszcza zarówno matę z rolki jak i puzzle.

### **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

Otrzymują:

1. Strona postępowania, Wykonawcy, pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1312457>

2. a/a