



„Modernizacja lodowiska krytego w Łagowie” w ramach Programu budowy lodowisk 2025 Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zgorzelec, dnia 28.05.2026r.

### **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ - Nr 3 (pytanie nr 6)**

W związku ze złożonym, w dniu 28.05.2026r. pytaniami Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – nr ref. WO.271.4.2026, Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:

#### **Treść Pytania (6) Wykonawcy**

Czy w związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 4 z dnia 26.05.2026 r. nawierzchnia modułowa z polipropylenu posiadająca pierwotnie wymagany certyfikat FIBA będzie przez Zamawiającego traktowana jako równoważna z nowo wymaganą nawierzchnią zgodną z normą PN EN 14877:2014 i będzie nadal dopuszczona do przetargu?

#### **Treść Wyjaśnień Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodność nawierzchni z normą jest nadrzędna nad certyfikat FIBA - sam certyfikat FIBA dla nawierzchni modułowej z polipropylenu nie będzie traktowany jako dokument równoważny i potwierdzający spełnienie nowych wymagań dla nawierzchni postawionych w SWZ. **Warunkiem dopuszczenia nawierzchni modułowej z polipropylenu do udziału w postępowaniu jest wykazanie jej zgodności z parametrami technicznymi określonymi w normie PN-EN 14877:2014.**

Wszystkie materiały użyte przy budowie muszą spełniać obowiązujące normy w zakresie, który ich dotyczy.

#### **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.**

Otrzymują:

1. Strona postępowania, Wykonawcy, pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1312457>

2. a/a