



„Modernizacja lodowiska krytego w Łagowie” w ramach Programu budowy lodowisk 2025 Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zgorzelec, dnia 01.06.2026r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ - Nr 4 (pytanie nr 7)

W związku ze złożonym, w dniu 01.06.2026r. pytaniami Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp – nr ref. WO.271.4.2026, Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) przekazuje treść zapytania, zachowując jego oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, wg poniższego:

Treść Pytania (6) Wykonawcy

1/ W przedmiarze do powyższego zamówienia jest ujęty wywóz ziemi na odległość 1 km i brak jest pozycji dotyczącej opłaty za składowanie odpadów.

**Czy Zamawiający posiada miejsce do składowania w/w materiału w odległości do 1 km.
Czy za składowanie w/w odpadu Wykonawca nie będzie musiał płacić.**

2/ W SWZ jak i w przedmiarze w poz. 14 i 15 są wymienione suszarki do łyżew na 20 i 50 par.
Nie ma żadnych innych danych i parametrów tych suszarek.

W związku z tym, że suszarki do łyżew są bardzo różne, **wnoszę o podanie danych technicznych jakie muszą być spełnione :**

- jedno czy dwustronne,
- z jakiego materiału,
- czy muszą posiadać bakteriobójczej lampy UV
- jaki sposób suszenia- czy elektryczny, czy nadmuchem ciepłego powietrza
- oraz inne uwarunkowania.

Treść Wyjaśnień Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i wywozu ziemi oraz wszystkich innych odpadów powstałych w związku z realizacją zamówienia, we własnym zakresie i na własny koszt.

Ad. 2.

Suszarki do łyżew dwustronne, materiał dowolny, bez lamp UV.

Sposób suszenia: nadmuchem ciepłego powietrza z możliwością regulacji temperatury.

50 par - dwustronna, 20 par dwustronna lub jednostronna, zasilanie 1-faz lub 3-faz.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

1. Strona postępowania, Wykonawcy, pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1312457>

2. a/a